

**Luhangan kunnan selvitys Jyväskylän seudun ympäristöterveydelle
ryhmäperhepäivähoidon toimitilojen tarkastuksessa havaittujen puutteiden
korjaustoimenpiteistä:**

Tarkastuskertomus 14.3.2024

Tapahtumatunnus: 1690109

Kunnan hallitus on 8.4.2024 päättänyt, että ryhmäperhepäivähoito jatkaa toistaiseksi toimintaansa entisissä tiloissa ja tarvittavat korjaukset tehdään tilojen turvallisuuden parantamiseksi.

Lepotila

Tarkastuksessa tehty suuntaa antava hiilidioksidimittaus lepohuoneessa, jonka mukaan on mahdollista, että ilmanvaihto ei ole huoneessa riittävä päiväunien aikana.

Tiloihin on tehty myös Talo Terveys Lajusen toimesta tarkastus 5.7.2022, jonka jälkeen tiloja on remontoitu, ilmanvaihtoa on tehostettu ja suodattimet puhdistettu. Tässä tarkastuksessa oli ilmanvaihdon lisäämiseksi ehdotettu myös lepohuoneen oven lyhennystä tai oveen säleikköä. Tätä toimenpidettä ei ole vielä tehty. Tällä hetkellä tiloissa ei ole tunkkaista tai huonoa sisäilmaa havaittu, joten tehostetaan tarvittaessa lepohuoneen ilmanvaihtoa vielä edellä mainituilla toimenpiteillä.

WC-tilojen riittävydestä

WC-tilat ovat tällä hetkellä riittävät ja suositusten mukaiset, koska varhaiskasvatuksessa on laskennallisesti 9,5 lasta.

Ulkoleikkialueen aidasta

Leikkialueen aita ja portti uusitaan mahdollisimman pian turvalliseksi säädösten mukaiseksi 120 cm korkeaksi.

Lämpimän käyttöveden säätämisestä

Veden säädöt on jo korjattu maaliskuussa vastaamaan suosituksia.